

学校内におけるブロック塀の安全点検について（通知）

保護者の皆様におかれましては、日頃より学校活動にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。

本校においては、6月19日に学校内のブロック塀について、安全点検を行ったところであり、その点検結果は以下のとおりです。

なお、生徒にはブロック塀に近寄らない、地震の際には危険を予測し、自ら回避する等の指導を行っていることを申し添えます。

記

1 ブロック塀の場所

トレーニングルーム及び旧弓道場の南側

2 ブロック塀の点検結果

（1）ブロック塀の耐震対策の状況

建築基準法施行令に定める基準に適合しています。

（2）ブロック塀の劣化・損傷の状況

一部にひび割れが認められたため、補強剤により補修しました。

3 その他

上記1のブロック塀付近は通常生徒が通行する場所ではありません。