

平成30年7月20日

保護者各位

福島県立梁川高等学校長 菊田勇雄

学校内におけるブロック塀の安全点検について（通知）

保護者の皆様におかれましては、日頃より学校活動にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。

さて、標題の件につきましては、6月25日付けの文書でお知らせをしたところですが、今般、県を通じて文部科学省から再度詳細な点検をする旨の通知があったところです。

これを受け、本校においては、7月9日に再度学校内のブロック塀について詳細な点検をした結果は以下のとおりです。

なお、すでに生徒にはブロック塀等に近寄らない、地震の際には危険を予測し、自ら回避する等の指導を行っていることを申し添えます。

記

1 ブロック塀の場所

トレーニングルーム及び旧弓道場の南側

2 ブロック塀の点検結果（下線部が6月25日付け文書と異なるところです。）

①ブロック塀の耐震対策の状況

一部、建築基準法施行令に定める基準に適合していません。

（概要）

高さ2.2mが適合基準ですが、高さ2.5mの部分がありました。

（裏面地図参照ください。）

②ブロック塀の劣化・損傷の状況

一部にひび割れが認められたため、補強剤により補修しました。

(3) その他

上記1のブロック塀付近は通常生徒が通行する場所ではありません。

3 今後の対応について

上記2①の不適合箇所につきましては、改善に向け県教育委員会と引き続き協議してまいります。

〔 事務担当 教 頭 遠藤 電話 024-577-0037
事務長 清野 〕

